

屈原管理区生态环境保护委员会

关于 2022 年屈原管理区长江入河排污口 整治情况的公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及屈原管理区 2022 年须整治的 2 个入河排污口已全部完成整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区同意完成验收。市住建局已对 2 个入河排污口进行了现场核查并通过，现将整治情况公示如下：

屈原管理区生态环境保护委员会

2023 年 1 月 5 日

附：入河排污口整治情况一览表



部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	具体整治措施	整改时限	整治情况	现场核查情况
894	岳阳市屈原管理区	岳阳市屈原管理区政府城镇雨洪排口	FF-430608-0016-YH-00	屈原管理区政府石桥北侧	城镇雨洪排口	屈原管理区机关大楼院内	是 (COD、总氮)	排口水质有COD超标的现象	进行雨污分流,将化粪池的上清液引至污水处理站点进行处理。	2022年12月	已对机关塘沿线实施了生活污水处理与生态修复项目,对排口进行了雨污分流,污水通过工程改造被引至污水处理站点,仅保留该排污口的雨水排放功能。	市住建局已现场核查并通过。
902	岳阳市屈原管理区	岳阳市屈原管理区融媒体中心城镇雨洪排口	FF-430608-0015-YH-00	屈原管理区政府石桥南侧	城镇雨洪排口	屈原管理区屈原电视台南侧民居雨水	是 (COD、氨氮、总氮)	排口水质有COD超标的现象	管网改造,将污水引至污水处理站点,原排口进行封堵	2022年12月	实施生活污水处理与生态修复项目,通过工程改造,将污水引至污水处理站点,污水处理站点处理后经人工湖进入污水管网。	市住建局已现场核查并通过。