

我	我		我	我
是	是		是	是
也	也		也	也
自	自		自	自
知	知		知	知

# 标准图集目录

附表一

序号	图 号	图 名	页次	备 注
1	12S101	矩形给水槽	一册	
2	01SS105	常用小型仪表及特种阀门选用安装	一册	
3	12S108-1	倒流防止器安装	一册	
4	15S202	乙型散热器室内消火栓箱	4	明装
5	15S202	薄型散热器室内消火栓箱	11	嵌墙
6	15S202	甲型散热器消防软管卷盘消火栓箱	12	明装, 公建
7	15S202	薄型散热器消防软管卷盘消火栓箱	15	嵌墙, 公建
8	15S202	甲型散热器无水箱组合式消防柜	20	用于洒水栓处配灭火器
9	15S202	丙型散热器无水箱组合式消防柜	21	带卷盘, 用于洒水栓处配灭火器
10	15S202	薄型散热器无水箱组合式消防柜	24	嵌墙
11	15S202	甲型双栓消防软管卷盘消火栓箱	13	
12	15S202	薄型双栓消防软管卷盘消火栓箱	15	嵌墙
13	15S202	乙型双栓带水箱组合式消防柜	20	用于洒水栓处配灭火器
14	15S202	丁型双栓带水箱组合式消防柜	21	带卷盘, 用于洒水栓处配灭火器
15	15S202	薄型双栓带水箱组合式消防柜	24	嵌墙
16	99S203	SQS100—C 型地上式消防水泵接合器安装图	13	
17	20S206	自动喷水灭火设施安装	一册	
18	04S301	地面式排水口〔甲型〕安装图	13	
19	04S301	楼板下排水口〔甲型〕安装图	16	
20	04S301	无水箱〔直通式〕地漏〔甲型〕安装图	23	
21	04S301	铸铁有水箱带网座地漏〔斜插式〕和地漏DN100	49	
22	04S301	塑料伸顶式通气帽构造图	72	全状
23	09S302	侧入式雨水斗安装图	21	参照
24	09S304	墙式冲热水混合水嘴洗涤盆安装图	9	参照
25	09S304	污水盆安装图(一)	24	参照
26	09S304	连体式下排水(普通连接)座便器安装图	72	参照
27	09S304	单柄水嘴坐式洗脸盆安装图	114	参照
28	09S304	单柄淋浴水嘴侧角淋浴房安装图	124	参照
29	09S304	4"单柄水嘴立柱式洗脸盆安装图	39	参照
30	09S304	感应水嘴(水力发电)洗手盆安装图	54	参照
31	09S304	自压式冲洗蹲式大便器安装图	87	参照
32	09S304	感应式冲洗金属框架柱式小便器安装图	110	参照
33	08S305	小型污水排污泵选用及安装	一册	
34	16S401	管道和设备保温、防结露及电伴热	一册	参照
35	03S402	室内管道支吊架及吊架	一册	
36	02S403	铜制管件	一册	
37	02S404	柔性防水套管(Ⅰ型)安装图	5	用于水池壁
38	02S404	刚性防水套管(Ⅱ型)安装图	18	
39	11S405-2	给水管安装	全册	
40	19S406	建筑排水管道安装—塑料管道	一册	参照
41	16S518	雨水口	20	
42	CECS183:2015	虹吸式屋面雨水排水系统技术规程	一册	
43	20S515	铜质混凝土及砖砌雨水检查井	一册	

套管材料选择					
编号	使用位置	材料	编号	使用位置	材料
1	砌墙	铜套管	7	屋面	刚性防水铜套管 (A型)
2	厨房穿设水管		8	地下室底板	
3	卫生间 (无沉箱)		9	地下室外墙	
4	卫生间 (带沉箱)	金属隔墙宝	10	室外有覆土地下室顶板	柔性防水套管 (A型)
5	穿井排水管 (未设防水头的)		11	水池壁	
6	梁、柱、剪力墙、楼板	铜套管			

注：详国标图集《防水套管》02S404

地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时，应采取防水措施。对有严防水要求的建筑物，应采用柔性防水套管。

图例

附表二

图 例	名 称	图 例	名 称
	化粪池		流量计
	化粪池		通气帽
	低水箱当式大报警		门封口
	小便斗		无水封地漏
	污水池		雨水斗 虹吸雨水斗
	鱼网		脉冲干触点式火灾器CKg
	鱼网水龙头		立管检查门
	蝶阀		真空破坏器
	截止阀		流量开关
	闸阀		
	波紋管	管线标注	
	固定位		市政给水管线
	Y型过滤器		加压低区给水管线
	止回阀		加压中区给水管线
	倒流防止器		加压高区给水管线
	清芦止回阀		污水管线
	挠性接头		废水管线
	漏水报警		地埋压力废水管线
	水表		屋面合流雨水管线
	减压阀		雨水管线
	信号阀		地埋压力雨水管线
	展 阀		屋顶雨水管线
	水流指示器		通风管线
	安全阀		消防管线
	水力警铃		自喷管线
	喷嘴头		冷媒管线
	水端试水装置		喷淋水管
	自动排气阀	立管标注	
	渐扩管 偏心渐扩管		市政雨水给水管
	渐缩(柔性)防水套管		加压低区给水立管
	二侧防阻性套管		加压中区给水立管
	水泵接合器		加压高区给水立管
	溼式报警阀		废水立管
	雨前		污水立管
	脉冲干触点式火灾器		压力污水立管
	带水封报警火灾栓		自动喷淋立管
	带水封报警火灾栓(火灾器组合箱)		消防栓低区给水立管
	七氟丙烷无管网火灾装置		消防栓中区给水立管
	压力表		雨水立管
	压力开关		空调冷凝水立管
	压力开关		通风立管

注: X 表示编号, 可以是数字或字母。

无障碍卫生间应采用感应式出水龙头

编号	标准或图号	名称	规格	单位	数量	材料	备注
1		聚乙烯铜管 (PE-RT) 复合管	DN50~DN200	米	现场统计		用于给水平地管
2		EF—PSP 电熔热熔钢塑复合压力管	DN15~DN100	米	现场统计		用于给水管、立管
3		水龙头 (污水池、洗衣机)	DN15	个	现场统计		
4		角阀 (洗脸盆、洗澡盆)	DN15	套	现场统计		
5		角阀 (坐式大便器)	DN20	套	现场统计		
6		淋浴器		套	现场统计		
7		闸阀	DN25~DN150	个	现场统计		
8		截止阀	DN15~DN50	个	现场统计		
9		自动排气阀	DN25	个	现场统计		
10		减压阀	DN25~DN150	个	现场统计		
11		IC 卡水表	DN25~DN80	个	现场统计		
12		螺翼式水表	DN25~DN150	个	现场统计		
13							

## 主要材料表

编号	标准或图号	名称	规格	单位	数量	材料	备注
1		聚氯乙烯(MPVE)共混螺旋缠绕管	DN400~200	米	按实		用于室外排水管
2		聚丙烯消音排水管	DN150~50	米	按实		
3		UPVC普通排水管	DN150~50	个	按实		
4		柔性接口机制排水铸铁管	DN150~50	套	按实		
5		UPVC承压排水管	DN150~50	套	按实		
6		离心铸铁管	DN150~50	套	按实		
7		双法兰异径管	DN100X80	个	按实		
8		双法兰异径管	DN80X65	个	按实		
9		橡胶截止回阀	DN100	个	按实		
10		橡胶截止回阀	DN80	个	按实		
11		闸阀	DN100	个	按实		
12		闸阀	DN80	个	按实		
13		无堵塞潜污泵	Q=40L/s H=10m	台	按实		用于消除集水井一用一备
		80WQ40-10-2.2	P=2.2kw				
14		无堵塞潜污泵	Q=25L/s H=10m	台	按实		用于普通集水井一用一备
		65WQ25-10-1.5	P=1.5kw				

编号	标准或型号	名称	规格	单位	数量	材料	备注
1		热镀锌无缝钢管	DN150~DN65	米	按实		用于消火栓系统
2		加厚热镀锌钢管	DN150~DN65	米	按实		
3		热镀锌钢管	DN150~DN65	米	按实		
4		内外壁热镀锌无缝钢管	DN150~DN65	米	按实		用于消火栓系统
5		加厚内外壁热镀锌钢管	DN150~DN65	米	按实		
6		内外壁热镀锌钢管	DN150~DN65	套	按实		
7		Y型过滤器	DN150	个	按实		
8	ZSXDF	信号蝶阀	DN150	个	按实		
9	ZSXDF	信号蝶阀	DN100	个	按实		
10	ZSJZ	水流指示器	DN150	个	按实		
11	ZSJZ	水流指示器	DN100	个	按实		
12	ZSMS	手动末端试水装置	DN25	个	按实		
13	ZSFZ	湿式报警阀	DN150	个	按实		
14	ZSTZ-15/68	直立式喷头	DN15	个	按实		
15		室内消火栓/消火栓箱	SN65/SC24A65	套	按实		
16		手提式灭火器	MF/ABC2-5	具	按实		
17		水泵接合器	SQS100-1.6	套	按实		
18		水泵接合器	SQS100-1.6	套	按实		

DN25以下	50
DN32	55
DN50	65
DN50	70
DN65	100
DN80	105
DN100	120
DN150	150
DN200	200

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈立志	陈立志
审定人	吴勇	吴勇
审核人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	何丁	何丁
校对入	何丁	何丁
设计人	李丹	李丹

档案号:

建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称 剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程

子项名称

仓库改建

图 名

标准图集目录

图 别 施工图

日期 2025.7

比例 1:100

SS-06

版本号: 1

版本	日期	审核	备注