

我友	朋友		舊家	舊家	
我輩	我輩		我輩	我輩	
我子	我子		我子	我子	
我孫	我孫		我孫	我孫	

# 标准图集目录

附表一

序号	图号	图名	页次	备 注
1	12S101	矩形给水箱	一册	
2	01SS105	常用小型仪表及特种阀门选用安装	一册	
3	12S108-1	倾流防止器安装	一册	
4	15S202	乙型单栓室的消火栓箱	4	明装
5	15S202	丙型单栓室的消火栓箱	11	嵌墙
6	15S202	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	12	明装, 公建
7	15S202	丙型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	15	嵌墙, 公建
8	15S202	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜	20	用于消火栓处配灭火器
9	15S202	丙型单栓带灭火器箱组合式消防柜	21	带卷盘, 用于消火栓处配灭火器
10	15S202	丙型单栓带灭火器箱组合式消防柜	24	嵌墙
11	15S202	甲型双栓带消防软管卷盘消火栓箱	13	
12	15S202	丙型双栓带消防软管卷盘消火栓箱	15	嵌墙
13	15S202	乙型双栓带灭火器箱组合式消防柜	20	用于消火栓处配灭火器
14	15S202	丁型双栓带灭火器箱组合式消防柜	21	带卷盘, 用于消火栓处配灭火器
15	15S202	丙型双栓带灭火器箱组合式消防柜	24	嵌墙
16	99S203	SQS100—C型地上式消防水泵接合器安装图	13	
17	20S206	自动喷水灭火设施安装	一册	
18	04S301	地面式清扫口〔平型〕安装图	13	
19	04S301	楼板下清扫口〔平型〕安装图	16	
20	04S301	无水箱〔直通式〕地漏〔平型〕安装图	23	
21	04S301	铸铁存水弯同程地漏〔斜槽式〕和地漏DN100	49	
22	04S301	塑料伸顶式通气帽构造图	72	令状
23	09S302	侧入式雨水斗安装图	21	参照
24	09S304	墙式冷热水平混合水嘴洗澡盆安装图	9	参照
25	09S304	污水池安装图(一)	24	参照
26	09S304	连体式下落水(普通连接)座便器安装图	72	参照
27	09S304	单柄水嘴坐盆式浴盆安装图	114	参照
28	09S304	单柄淋浴水嘴圆角淋浴房安装图	124	参照
29	09S304	4"单柄水嘴立柱式淋浴盆安装图	39	参照
30	09S304	感应水嘴(水力发电)洗手盆安装图	54	参照
31	09S304	自闭式冲洗阀蹲式大便器安装图	87	参照
32	09S304	感应式冲洗阀金属框架挂式小便器安装图	110	参照
33	08S305	小型潜水排污泵选用及安装	一册	
34	16S401	管道和设备保温、防结露及汽伴热	一册	参照
35	03S402	室内管道支吊及吊架	一册	
36	02S403	铜制管件	一册	
37	02S404	柔性防水套管(A型)安装图	5	用于水池壁
38	02S404	刚性防水套管(B型)安装图	18	
39	11S405-2	给水管安装	全册	
40	19S406	建筑给水管道安装——塑料管道	一册	参照
41	16S518	雨水口	20	
42	CECS183:2015	虹吸式屋面雨水排水系统技术规程	一册	
43	20S515	铜质屋顶上及坡屋顶雨水排水井	一册	

套管材料选择					
编号	使用位置	材料	编号	使用位置	材料
1	砖墙	铜套管	7	屋面	刚性防水铜套管 (A型)
2	厨房半嵌主管		8	地下室底板	
3	卫生间 (无沉箱)		9	地下室外墙	
4	卫生间 (带沉箱)	金属隔漏宝	10	室外有覆土地下室底板	柔性防水套管 (A型)
5	管井排水管 (未设水头时)		11	水池壁	
6	梁、柱、剪力墙、楼板				

注: 详国标图集《防水套管》02S404

地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时, 应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物, 应采用柔性防水套管。

图	例

附表二

图 例	名 称	图 例	名 称
	洗涤池		流量计
	洗脸盆		通气帽
	低压燃气式火装置		清扫口
	小便斗		无水封地漏
	污水池		雨水斗 虹吸雨水斗
	角阀		脉冲干式灭火器Kg
	角型水龙头		立管检修口
	蝶阀		真空破气器
	截止阀		流量开关
	闸阀		管线标注
	波软管		申级给水管线
	固定阀		加压低区输水管线
	Y型过滤器		加压中区输水管线
	止回阀		加压高压输水管线
	倒流防止器		污水管线
	消声止回阀		废水管线
	弹性接头		地库压力废水管线
	潜水排污泵		厨房合油废水管线
	水表		雨水管线
	减压阀		地库压力雨水管线
	信号阀		屋顶雨水管线
	闸 阀		透气管线
	水流指示器		消防管线
	安全阀		自喷管线
	水铃警铃		冷水管线
	喷头		喷淋洒水管
	水端试水装置		主管标注
	自动排气阀		申级水压给水管
	渐扩管 偏心渐扩管		加压低区输水管
	刚性(柔性) 防水管		加压中区输水管
	二侧防护刚性套管		加压高压输水管
	水源接合器		废水立管
	湿式报警阀		污水立管
	雨水管		压力污废水立管
	磷酸盐干式灭火器		自动喷淋立管
	带易熔盘单控火灾		消防栓隔座给水立管
	带易熔盘单控火灾(灭火器组合)		消防栓隔座给水立管
	七氟丙烷无管网火灾装置		雨水立管
	压力表		空调冷凝水立管
	压力开关		透气立管
	压力开关		

注: X 表示编号, 可以是数字或字母。

无障碍卫生间应采用感应式出水龙头

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效。

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		

<div></div> <p>岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305</p>			
项目负责人	陈志宇	陈志宇	
审定人	吴勇	吴勇	
审核人	颜昌本	颜昌本	
专业负责人	何丁	何丁	
校对人	何丁	何丁	
设计人	李丹	李丹	
档案号:			
建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)			
工程名称: 勇刀池社区驿马巷周边文体 及公共配套设施提质改造工程			
子项名称: 食堂改造			
图 名 标准图集目录			
图 别 施工图			
日 期 2025.7			
比 例 1:100			
图 号: SS-06			
版本号: A			
版本说明			
版本	日期	审核	备注