

# 岳阳市生态环境局云溪分局

## 关于云溪区 2024 年长江入河排污口整治 情况公示

根据湖南省生态环境保护委员会办公室《关于湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见(试行)》(湘生环委办〔2022〕28号)要求,我区2024年6个长江入河排污口整治任务已完成,现将整治情况进行公示(详情见附件)。

附件:岳阳市云溪区2024年长江入河排污口“一口一策”整治完成情况

岳阳市生态环境局云溪分局

2024年11月5日



## 岳阳市云溪区 2024 年长江入河排污口 “一口一策” 整治完成情况

生态环境部正编式编号	市州	县市区	排污口正式名称	排污口正式编码	详细地址	整治问题	整改措施	整治类型	整改状态	整改完成情况
329	岳阳	云溪区	岳阳市云溪区静脉产业园雨水排口	FA-430603-0011-GY-00	湖南省岳阳市云溪区城环路	上雨水管网未建成，排口设置不规范。	建设完善雨水收集管网，规范建设排口。	规范整改类	已完成	投资 263 万元，于 2024 年 6 月园区雨水管网正式开工建设，主要对园区内横二路、横三路集中进行雨水管网建设，两条雨水管网共计 880 米（其中：横二路（泾港路）为园区次要道路，建设雨水管网 480 米，直至自然水系<筲箕湖>内；横三路为园区垃圾运输通道，建设排水管网约 400 米），同时对各厂区雨水排口纳管收集，汇入主管网排口排放。排口规范建设后树立标识标牌，设立 24 小时时间监控设备，排口水质均满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》V 类的水质标准要求。



235	岳阳	云溪区	岳阳市云溪区国果咀梁桥下生活污水排口	FA-430603-0056-SH-00	湖南省岳阳市云溪区街道107国道	新埠西路、法庭路片区雨污合流，溢流云溪河	对排口上游来水实施雨污分流改造	规范整改类	已完成	<p>境。经检测，新设低排闸沟渠排口水质总氮指标削减29.3%，且新设电排、土矾头电排闸、新设低排闸沟渠排水水质均满足《湖南省长江入河排污口整治验收与销号程序指导意见（试行）》文件中明确的沟渠类排口整治销号参考执行不低于《地表水环境质量标准》Ⅳ类的水质标准要求。</p> <p>已完成法庭路和新埠西路片雨污分流改造、14个客观上无雨污分流改造条件的老旧街区进行溢流式截流制改造、雨污分流项目遗漏的7公里污水管道新建、全域管网错混接整治及病害缺陷修复等，进一步提升了污水厂进水浓度，实现了小雨中雨不溢流、大雨暴雨少溢流。正在进行改扩建厂前泵站蓄水池工作，包含在云溪区污水处理厂和提升泵站设备更新改造项目中，该项目前期准备工作现已完成，计划于2024年11月底前开工，2025年12月底前完工。</p>
-----	----	-----	--------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------	-------	-----	---

249	岳阳	云溪区	岳阳市云溪区彭家湾雨洪口	FA-430603-0013-YH-00	湖南省岳阳市云溪区荆大下桥东北方向20米	污水管网未建成， 排口设置不规范。	建设完善污水管网系统，实现雨污分流，规范建设排口。	长期整改	已完成	投资76万元，于2024年5月对道仁矶荆岳大桥下污水管网正式开工建设，主要切断生活垃圾处理站污水流入长江问题，现开挖埋设500米污水管网，接通城镇污水管网处理站，已于9月份完工。
-----	----	-----	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------	-----	---